

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

II/ст Комрат110/35/10 кВ

Тип МКП-110

Зав.№ 7112

Дата выпуска 1976

Дата ввода в эксплуатацию 1976

Дата последнего кап. ремонта 2016

Количество отключ.токов к.з. 0

Присоединение 110В1Т

Инв.№ 4004868

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Вводы	ГТВП-15-110/2000 3шт ГБМВ-15-110-2000(1шт) ГМВП-15-110/2000(1шт) ВРВВ-30(1шт)	норма	ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов.
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110м	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ