

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Кагул-Южная 110/35/10 кВ

Тип **МКП-110**

Присоединение **110ВЛ Вулканешты-С**

Зав.№ **7638**

Инв.№ **4004864**

Дата выпуска **1969**

Дата ввода в эксплуатацию **1970**

Дата последнего кап. ремонта **2015**

Количество отключ.токов к.з. **10**

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Вводы	ГБМВ-110-630(5шт) ГБМВУ-110-630(1шт)	норма	требуется ревизия
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110м	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ