

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Комрат 110/35/10 кВ

Тип **МКП-110**

Зав.№ **5880**

Дата выпуска **1975**

Дата ввода в эксплуатацию **1976**

Дата последнего кап. ремонта **2017**

Количество отключ.токов к.з. **3**

Присоединение **110ВЛ Томай**

Инв.№4003839

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	ГТВ II 15 110/2000(2шт) ГКВ III-60-126/2000 (4шт)	норма	требуется ревизия
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	чистка,замена прокладок на клемных коробках
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок,доливка 200 кг.
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	Доливка в баки 200 кг, промывка камер 20 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ