

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Кирканы 110/10кВ

Тип МКП-110

Присоединение **110ВС**

Зав.№ **4426**

Инв.№ 4003743

Дата выпуска **1977**

Дата ввода в эксплуатацию **1977**

Дата последнего кап. ремонта **2016**

Количество отключ.токов к.з. **0**

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВПУ-110/1000.	норма	ремонт с заменой масла в гидрозатворах и чистка масломерных стекол
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок, доливка 200 кг.
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	Доливка в баки 200 кг, промывка камер 20 кг сухого трансформаторного масла, 30 кг трансформаторного масла для замены в гидрозатворах и доливки во ввода

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ