

Дефектовочная ведомость масляного выключателя
П/ст Комрат110/35/10 кВ

Тип **МКП-110**

Зав.№ **3462**

Дата выпуска **1976**

Дата ввода в эксплуатацию **1976**

Дата последнего кап. ремонта **2017**

Количество отключ.токов к.з. **0**

Присоединение **110ВШ**

Инв.№ **4004873**

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Вводы	ГКВ Ш-60-126/2000 (3шт) БМВП-110-1000 (1шт.) ВРВВ-30(2шт)	норма	ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов.
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110м	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ