

CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrărilor de reparație capitală
a întreruptoarelor cu ulei 110kV de la SE 110/35/10 kV

I. Datele generale către ofertanți cu privire la organizarea lucrărilor:

1. Borderourile de defecțiuni pentru întreruptoarele planificate spre reparație, cu indicarea stațiilor electrice și denumirilor de dispecer ale acestora, vor fi oferite în formă electronică (scanate) participanților la tenderul respectiv.

2. Se propune în condițiile de prezentare a ofertelor să fie menționate următoarele:

- a) Termenul de activitate a personalului agentului economic în domeniul reparației întreruptoarelor cu ulei 35÷110kV (ÎU-35÷110kV) să fie nu mai mic de 3 ani;
- b) Ofertele trebuie să conțină graficul de executare a lucrărilor și deviz de cheltuieli pentru fiecare ÎU-110kV aparte;
- c) În oferte nu este necesară includerea proiectului de contract;
- d) Oferta trebuie să conțină descrierea termenului de **garanție** oferit pentru lucrările de reparație a ÎU-110kV nu mai mic **de 24 luni**, numărul cantitativ și calitativ al personalului antrenat în reparație și numele șefului de lucrări pentru fiecare stație.

3. Volumele de lucru pentru reparația ÎU-110kV, vor fi concretizate împreună cu antreprenorul(ii) câștigător(i) până la încheierea contractului respectiv.

II. Date generale de executare a lucrărilor de reparație:

1. În sarcina ofertantului se pune executarea lucrărilor în conformitate cu hărta tehnologică de reparație capitală a ÎU-110kV și a instrucțiunilor de uzină pentru exploatarea întreruptorului.

2. Lucrările se vor efectua în instalație electrice în funcțiune (IDE-110 kV), cu posibilități limitate de deconectare a echipamentului adiacent.

3. Lucrările se cere a fi executate până la 30 octombrie 2022.

4. Ofertantul va prezenta graficul de executare a lucrărilor de reparație a SE.